



Bengt Eklund  
Vålösundsvägen 152  
681 52 KRISTINEHAMN

## Avloppsutredning, Vålösundsvägen 152, Skäringsbol 1:6

Som framgår av bilagd skrivelse avslutar jag det ärende som inleddes med farhågorna från Hans Ögren 2006-06-22 för brunnen på Skäringsbol 1:8. Anslutandet av ytterligare en vattentoalett till den slutna tanken bedöms inte vara tillståndspliktigt. Vi bedömer inte heller att någon risk för brunnen föreligger.

Däremot finns flera frågetecken kvar kring hur avloppsanläggningen fungerar. Vid inspektionen 2006-12-28 gick både BDT- och WC-avloppet i samma ledning ner mot slutna tanken. Den av Bengt Eklund framförda teorin att BDT-infiltrationen blivit tät och att BDT-avloppet på något vis letar sig över i WC-avloppet under stugån är osannolik men kan inte helt uteslutas. Om allt avlopp går till slutna tanken borde dock tömningsintervallet vara tätare. Jag har idag kontaktat Tekniska förvaltningen och såvitt de fått uppgift om från LBC skedde den senaste tömningen 2007-01-05. En annan teori som framförts är att anläggningen är byggd så att den slutna tanken bräddar över till slamavskiljaren för BDT-avloppet (och vidare till infiltrationen).

Sammantaget finns starka skäl att närmare undersöka anläggningens funktion. Eftersom kommunalt avlopp är på gång, inom troligen en 5-årsperiod, gör vi dock tillsvidare den bedömningen att undersökning kan avvaktas. Några tecken på olägenhet, t.ex. avloppslukt i vägdiket har inte noterats. Viktigt är naturligtvis att fastighetsägaren kontrollerar nivån i den slutna tanken regelbundet så att den töms vid behov. Om olägenheter eller problem i övrigt uppträder behöver en närmare undersökning göras. Vid kommunal anslutning är det viktigt att allt avloppsvatten från fastigheten ansluts. Alltså även BDT-avlopp från lägenheterna i annexet som idag går till en äldre anläggning av okänd utformning. Kontakta gärna undertecknad vid ev. frågor eller funderingar.

Lasse Hagerö  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

u:\handläggare\mh\lo\avlopp\avlopp 2007\skäringsbol 1k6 bedömning.doc

KRISTINEHAMNS KOMMUN	E-post miljo@kristinehamn.se	Organisationsnr 212000-1868			
Postadress 5 B. Miljö- och hälsoskydd 681 84 Kristinehamn	Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30	Telefon 0550-880 00 vx	Fax 0550-175 01	Bankgiro 110-0213	PlusGiro 111 00-5



Kopia: Bengt Eklund  
Vålösundsvägen 152  
681 52 KRISTINEHAMN

Hans Ögren  
7962 OLD TRAMWAY DRIVE  
MELBOURNE FL 32940  
U.S.A.

## Avloppsutredning, Vålösundsvägen 152, Skäringsbol 1:6

Per telefon framförde 2006-06-22 Hans Ögren farhågor om att ändringar som vidtagits på avloppet på Skäringsbol 1:6 skulle kunna påverka brunnen på Skäringsbol 1:8. Med anledning av detta har miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kontaktat Bengt Eklund, ägare till Skäringsbol 1:6. Förvaltningen har även besökt fastigheten Skäringsbol 1:6 vid två tillfällen för att titta närmare på avloppsanläggningen. Fastigheten Skäringsbol 1:6 fick 1982-08-30 Hälsovårdsnämndens tillstånd till att avleda wc-avlopp till en sluten tank och BDT-avlopp till en slamavskiljare med efterföljande infiltration.

I ärendet har framkommit att Bengt Eklund kopplat in ytterligare en vattentoalett till den befintliga slutna tanken. Inkoppling av ytterligare en vattentoalett till en sluten tank bedöms inte utgöra en sådan ändring att tillstånd krävs för detta. Hade wc-avloppet däremot avletts till en markbädd eller infiltration hade inkopplandet av ytterligare en byggnad krävt närmare utredning och, om så bedömts möjligt, tillstånd. Brunnen på Skäringsbol 1:8 ligger som närmast ca. 50 m från den aktuella ledningen. Avledande från annexet i tät ledning bedöms inte innebära någon risk för påverkan på brunnen.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer vi ärendet tillräckligt utrett och vidtar fn. ingen ytterligare åtgärd vad gäller avloppsanläggningen på Skäringsbol 1:6. Vi beklagar att ärendet dragit ut på tiden. Anledningen till detta är främst att det relativt tidigt framstod som klart att ändringen ej innebär någon risk för brunnen på Skäringsbol 1:8. Ärendet har därefter prioriterats lågt. Ärendet avslutas härmed.

Lasse Hagerö  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

u:\handläggare\mhl\olavlopp\avlopp 2007\skäringsbol 1k6 avslut.doc

KRISTINEHAMNS KOMMUN

Postadress

5 B. Miljö- och hälsoskydd  
681 84 Kristinehamn

E-post

miljo@kristinehamn.se

Besöksadress

Uroxen  
Kungsgatan 30

Organisationsnr

212000-1868

Telefon

0550-880 00 vx

Fax


0550-175 01

Bankgiro

110-0213

PlusGiro


111 00-5



Kristinehamns  
Kommun



Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen



20000760

Kaj Eklund

Vilsknuckvägen 152

681 52 Kristinehamn